

3.4.2. ESSAIS DE TENUE AUX SEISMES

Date	Axes	Programme				Courbes n°	Observations
		Niveau	Spectres SRE Courbes n°	Nombre d'essais	Durée/essais		
24/10/01	OX/OZ	DSD	1 et 2	5	20	31 à 34	<u>Application de 5 séismes au niveau DSD</u> Rien à signaler.
		SDD	3 et 4	1	20	35 à 38	<u>Application d'un séisme au niveau SDD</u> Rien à signaler
	OY/OZ	DSD	5 et 6	5	20	39 à 42	<u>Application de 5 séismes au niveau DSD</u> Rien à signaler
		SDD	7 et 8	1	20	43 à 46	<u>Application d'un séisme au niveau SDD</u> Rien à signaler.
	OX/OZ	SDD HN 20E53	9 et 10	1		47 à 50	<u>Application d'un séisme au niveau SDD</u> Rien à signaler.
25/10/01	OY/OZ	SDD HN 20E53	11 et 12	1		51 à 54	<u>Application d'un séisme au niveau SDD</u> Rien à signaler.